

Российская Федерация
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5
ПГТ НАГОРСК
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(МКДОУ детский сад № 5 пгт Нагорск)
ОГРН 1024300541836 ИНН 4319002120
613260, Кировская область,
пгт Нагорск, ул. Первомайская, 53 а
тел.:8(83349)2-13-17

29.12.2022 г № 88

На №

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в Слободском
районе
Чеглакову Сергею Аркадьевичу
от заведующего МКДОУ
детским садом № 5
пгт Нагорск Кировской области

Смеховой Натальи Александровны

Отчет о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений
санитарных правил № 45 от 03.06.2019 г.

п.7 предписания: провести ремонт потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха (умывальные, туалеты, буфетные, производственные цеха пщблока), в соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г.52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.4, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок: 01.06.2020

Отметка об исполнении: выполнено.

п.8 предписания: провести ревизию, чистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем здания, в соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г.52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок: 01.06.2020

Отметка об исполнении: выполнено.

Сообщаю Вам о следующих принятых мерах о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 45 от 03.06.2019 г : управлением образования администрации Нагорского района были выделены дополнительные финансовые средства на устранение предписаний и в августе 2022 года был проведен ремонт стен и потолков помещений дошкольного образования с негладкой поверхностью, с трещинами и дефектами отделки, для качественного проведения уборки с моющими и

дезинфицирующими средствами. 29.07.2022 года была проведена ревизия, чистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем здания, сделан паспорт вентиляционной системы пищеблока, имеется протокол испытаний от 03.08.2022 года (копии прилагаются)

Заведующий МКДОУ детский сад № 5



пгт Нагорск Кировской области

Смехова

Н. А. Смехова